



MPA MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

Materialprüfungsanstalt • Universität Stuttgart

Materialprüfungsanstalt • Otto-Graf-Institut • Universität Stuttgart
Postfach 801140 • D-70511 Stuttgart

Telefon 0711-685-62712
Telefax 0711-685-62744
E-mail fmpe.ref17@po.uni-stuttgart.de
Referat Feuerwiderstand von Bauteilen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-BWU03-I 17.35.2¹⁾**

Gegenstand: Nicht selbstschließende Einschubtreppe mit Abschluss einer Öffnung in Decken (Feuerwiderstandsklasse F 90 gemäß DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 09/1977) bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite

Antragsteller: FRITZ Stahl-Torbau
Edisonstraße 8
86199 Augsburg

Ausstellungsdatum: 07.05.2010

Geltungsdauer: bis 30.05.2015

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 7 Seiten und 6 Anlagen.

¹⁾ Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt die Fassung vom 12.03.2004. Zu dem genannten Zeitpunkt ist für den Gegenstand erstmals ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis erstellt worden.